

Schutzartprüfung nach VDE 470 Teil 1 - DIN EN 60529: 2014-09

Prüfbericht-Nr.: 689

Prüfbuch-Nr.: 1072

Datum: 18.08.2016

Auftraggeber: Bopla Gehäuse Systeme GmbH

Prüfgegenstand

Artikelnummer:

Warengruppe: 96

Bocube in ABS: *)

B 080805, B 100806, B 100809, B 140804, B 140806, B 140809,
B 141306, B 141309, B 180806, B 180809, B 181304, B 181306,
B 181309, B 221304, B 221306, B 221309, B 261704, B 261706,
B 261709, B 261712, B 233012, B 273612

Art der Prüfung / Prüfergebnis:

IP 66 / IP 68 - 1,2m (2 Stunden)

bestanden

Bemerkung: *) Farbe in RAL 7024 und RAL 7035

Prüfung durchgeführt:

18.08.2016

T. Luthin

geprüft:

18.08.2016

A. Krömer

Verwendung intern: extern:

Anlage vorhanden: